

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ0.117.RU.H.00090

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АГРОСТРОЙСЕРВИС». (ООО «НПО «АГРОСТРОЙСЕРВИС»)).
Адрес: 606425, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., БАЛАХНИНСКИЙ М.О., ГИДРОТОРФ РП., АДМИНИСТРАТИВНАЯ УЛ., Д. 27, ПОМЕЩ. 18.
ОГРН 1135248000304. Телефон: +78313347540, адрес электронной почты: acs@acs-nnov.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АГРОСТРОЙСЕРВИС». (ООО «НПО «АГРОСТРОЙСЕРВИС»)).
Адрес производства: 606425, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., БАЛАХНИНСКИЙ М.О., ГИДРОТОРФ РП., АДМИНИСТРАТИВНАЯ УЛ., Д. 27, КОРПУС 1.
ОГРН 1135248000304. Телефон: +78313347540, адрес электронной почты: acs@acs-nnov.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Платинум». Адрес: 121354, г. Москва, ул. Кутузова, д. 11, к.3, этаж Ц, помещение II, комната 7Б, ОГРН:1157746932353. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.117 от 11.11.2021 года.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Блок насадки (сетчатый) теплообменного аппарата, марки БНС С1, выпускаемый по ТУ 22.29.29.190-015-25609044-2022. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 22.29.29.190

код ТН ВЭД: 3926 90 970 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1;
ГОСТ 30402-96 – Группа воспламеняемости – В1;
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 - Группа дымообразующей способности – Д2;
ГОСТ Р 51032-97 – группа распространения пламени – РП1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 04ИДЮ0.118-209/07-2022 от 13.07.2022 г., ИЛ "Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.118 от 11.11.2021г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НРС.RU.001.ОС.06.00675 от 28.04.2022 г., выдан ОС ООО «Центр-Стандарт», рег. № СДС.НРС.001.ОС.06.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Условия хранения продукции: хранить в закрытом помещении или на открытой площадке под навесом, защищающем от попадания прямых солнечных лучей и осадков. Срок хранения 12 месяцев.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.07.2022 по 12.07.2025



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт

Н.К. Потапкин

А.О. Соколов