

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ 04ИДЮ0.117.RU.H.00089

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АГРОСТРОЙСЕРВИС»». (ООО «НПО «АГРОСТРОЙСЕРВИС»»).  
Адрес: 606425, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., БАЛАХНИНСКИЙ М.О., ГИДРОТОРФ РП., АДМИНИСТРАТИВНАЯ УЛ., Д. 27, ПОМЕЩ. 18.  
ОГРН 1135248000304. Телефон: +78313347540, адрес электронной почты: acs@acs-nnov.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АГРОСТРОЙСЕРВИС»». (ООО «НПО «АГРОСТРОЙСЕРВИС»»).  
Адрес: 606425, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., БАЛАХНИНСКИЙ М.О., ГИДРОТОРФ РП., АДМИНИСТРАТИВНАЯ УЛ., Д. 27, КОРПУС 1.  
ОГРН 1135248000304. Телефон: +78313347540, адрес электронной почты: acs@acs-nnov.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Платинум». Адрес: 121354, г. Москва, ул. Кутузова, д. 11, к.3, этаж Ц, помещение П, комната 7Б, ОГРН:1157746932353. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.117 от 11.11.2021 года.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Водоуловитель жалюзийный «ПОЛУВОЛНА» С1, предназначенный для снижения капельного уноса влаги в контактных охладителях – градирнях, выпускаемый по ТУ 22.29.29.190-016-25609044-2022. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 22.29.29.190

код ТН ВЭД: 3926 90 970 9

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1;  
ГОСТ 30402-96 – Группа воспламеняемости – В1;  
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 - Группа дымообразующей способности – Д2;  
ГОСТ Р 51032-97 – группа распространения пламени – РП1.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № 04ИДЮ0.118-208/07-2022 от 13.07.2022 г., ИЛ "Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.118 от 11.11.2021г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НРС.RU.001.ОС.06.00674 от 28.04.2022 г., выдан ОС ООО «Центр-Стандарт», рег. № СДС.НРС.001.ОС.06.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ** Условия хранения продукции: хранить в закрытом помещении или на открытой площадке под навесом, защищающем от попадания прямых солнечных лучей и осадков. Срок хранения 12 месяцев

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 13.07.2022 по 12.07.2025



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
М.П. органа по сертификации  
Эксперт

Н.К. Потапкин

А.О. Соколов